

Sabit Yangın Dolabı Teknik Şartname

- Dolap 1.5 mm DKP saç dan yapılmalıdır.
- 0.70 mikron elektrostatik toz boya olmalıdır.
- Ral 3020 kırmızı renk olmalıdır.
- Ral 3020 kırmızı renk olmalıdır.
- Noblex yangın hortumu 1” EN 694 olmalıdır.
- Giriş kesem vanası 1” olmalıdır.
- Su bağlantı yerleri isteğe göre sağ-sol, üst, yan ve arkadan olacaktır.
- Makara gövdesi paslanmaz malzemeden olmalıdır.
- Yangın dolabı boyu 80 cm en 1 m olmalıdır.